

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ТРАНСФОРМАТОР

1	Тип (ТСЛ, ТСЗЛ, ТМ, ТМФ, ТМГФ, ОМП)	ТМГ
2	Номинальная частота	50 (Гц)
3	Номинальная мощность	1600(кВА)
4	Номинальное напряжение стороны ВН (в режиме холостого хода)	6 (кВ)
5	Номинальное напряжение стороны НН (в режиме холостого хода)	0,4 (кВ)
6	Диапазон и ступени регулирования напряжения на стороне ВН ПВБ (если иное, указать в примечании)	$\pm 2 \times 2,5$ (%)
7	Напряжение короткого замыкания при 75°C ($\pm 10\%$) (указывается при отклонении от стандартного)	-- (%)
8	Потери холостого хода (+ 15%) (указывается при отклонении от стандартного)	---Вт
9	Потери короткого замыкания при 75°C (+10%) (указывается при отклонении от стандартного)	---Вт
10	Исполнение выводов трансформатора : Левое или правое (только для ТМФ и ТМГФ)	----
11	Схема и группа соединения обмоток (Д/У-н-11, У/У-н-0, У/З-н-11, или нестандарт.) (первый символ относится к стороне высшего напряжения (ВН))	У/У-н-0
12	Климатическое исполнение и категория размещения Масляный: (У1, УХЛ1) Сухой: (У3, УХЛ3)	УХЛ1
13	Степень защиты (указывается при отклонении от IP00)	
14	Конструктивное исполнение выводов ВН и НН (Вверх, левое, правое, вниз (для ТСЗЛ, ТСЗЛФ); (если иное, то указать в примечании)	Вверх
15	Габаритные размеры (тах): (при отклонении от указанных в каталоге продукция) длина: ширина: высота: (мм) (мм) (мм)	--- (мм) ---- (мм) ---- (мм)
16	Масса трансформатора (+10%) (в случае ограничения)	---- (кг)
17	Съемные транспортные катки (для ТСЛ в комплекте от 63 кВА, для ТМ, ТМГ в комплекте от 400 кВА)	ТМГ в комплекте
18	Виброгасящие опоры	----
19	Вентиляторы принудительного охлаждения (для ТСЛ, ТСЗЛ) (3/6 шт. +25%/+40% к мощности при пиковых нагрузках)	----
20	Щкаф тепловой защиты	-----
21	Контрольно-измерительные приборы	Термометр

Примечания:

Контактное лицо: Быковских Николай Сергеевич Организация ООО Нортек
Телефон: 8-964-085-58-21, e-mail: user1628@ashk.ru

